

# Dukt UPP – raport z próby szczelności

## RAPORT Z PRÓBY DLA DUKTU

<b>Nazwa</b> lokalizacji:	
<b>Dukt</b> dla następujących typów rurociągów:	<input type="checkbox"/> Nalewu <input type="checkbox"/> Odpowietrzenia <input type="checkbox"/> Syfonu <input type="checkbox"/> VR 1b <input type="checkbox"/> VR 2 <input type="checkbox"/> Okablowania <input type="checkbox"/> Instalacja ssąca <input type="checkbox"/> Ciśnieniowa   Od: _____ Do: _____

### Kontrola zgodności i inspekcja wizualna

Liczba połączeń zgrzewnych na rurociągu:		Uwagi:
Na wszystkich połączeniach są zaznaczone czasy zgrzania?		Uwagi:
Występują ślady oskrobania?		Uwagi:
Połączenia są wykonane pod kątem prostym?		Uwagi:
"piny" wskazujące naprawność wykonanego zgrzewu są wysunięte?		Uwagi:
Poprowadzenie rury/odległości między rurociągami są wykonane prawidłowo?		Uwagi:
Minimalny spadek jest prawidłowy?	%	Uwagi:

### Próby szczelności przewodów w duktach

PRÓBA CIŚNIENIOWA			
Ciśnienie próby	500 milibarów		
Czynnik testowy	<input type="checkbox"/> Powietrze <input type="checkbox"/> Neutralny gaz (azot)		
Czas trwania próby (przynajmniej 90 minut)	Czas rozpoczęcia: Temperatura początkowa:   °C	Czas zakończenia: Temperatura końcowa:   °C	<input type="checkbox"/> ZALICZENIE <input type="checkbox"/> NIEPOWODZENIE
Spadek ciśnienia	mbar w okresie próby		

### Poświadczenie certyfikacji

**Opisany** powyżej przebieg rury został sprawdzony pod kątem prawidłowego montażu w sposób wizualny i przez wykonanie próby ciśnieniowej. Stwierdzono, że instalacja została wykonana zgodnie z wytycznymi montażu systemu UPP. Certyfikat został wydany przez:

**Powyższe** informacje są prawdziwe i dokładne.

**Podpisano:** \_\_\_\_\_      **Data:** \_\_\_\_\_ (dzień/miesiąc/rok)

**Franklin Fueling Systems** • 3760 Marsh Rd. • Madison, WI 53718 Stany Zjednoczone  
 Tel.: +1 608 838 8786 • 800 225 9787 • Faks: +1 608 838 6433 • www.franklinfueling.com

**Franklin Fueling Systems LTD** • 8 Olympus Close • Whitehouse Industrial Estate  
 • Ipswich, Suffolk IP1 5LN • Wielka Brytania  
 Tel.: +44 1473 243300 • Faks: +44 1473 243301